

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गोण्डा

पत्रांक - 132/1B/सत्यापन/AE-III
सेवा में,

दिनांक : 01/01/26

प्रबन्धक

ब्लूमिंग बड्स पब्लिक स्कूल,
बलरामपुर-गोण्डा रोड,
जिला गोण्डा।

विषय: नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 एन0बी0सी0 के अनुसार विद्यालय भवन के सत्यापन के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ-आपका पत्र दिनांक 19.09.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में अवगत कराना है कि ब्लूमिंग बड्स पब्लिक स्कूल बलरामपुर-गोण्डा रोड, गोण्डा के भवन के भूकंपरोधी डिजाइन इं0 वैभव 760, विभूति खण्ड, लखनऊ (रजिस्ट्रेशन संख्या-डी0ए0/2012/55861) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अतः उक्त विद्यालय भवन के निर्माण कार्य के प्राविधानों की चेक लिस्ट संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-एन0बी0सी0 प्रारूप।


सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
गोण्डा

एन0बी0सी0 के अनुसार विद्यालय में सुरक्षा विशेषकर सुरक्षा से सम्बन्धी चेक लिस्ट
(क) दो मंजिला (भूतल/भूतल+प्रथम तल) भवनों हेतु चेक लिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हां
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हां
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.180 हैक्टेयर (1800 वर्ग मी0) है?	हां
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.00 मी0 खुला स्थान है?	हां
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक से पार्किंग तो नहीं है?	हां
7	क्या भवन का ओरियन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
8	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है?	हां
9	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हां
10	क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी हैं?	हां
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रेक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मीटर (ठंडे क्षेत्रों में 3.0मी0) है?	हां
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गैट) की चौड़ाई 6.00मी0 एवं ऊंचाई 4.50मी0 है?	हां
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	नहीं
15	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हां
16	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी0, ऊंचाई 2.0मी0) है?	हां
17	क्या भवन में अग्निशामक या (Fire Extinguisher) एवं ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हां
18	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेस की व्यवस्था है?	हां
19	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हां
20	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित हैं?	हां

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

गोण्डा।